



제12-0767-001호

안 전 인 증 서

(주)와이즈

경기도 용인시 기흥구 덕영대로 2022

위 사업장에서 제조하는 아래의 품목이 「산업안전보건법」 제84조 및 같은 법 시행규칙 제110조제1항에 따른 안전인증 심사 결과 안전·보건기준에 적합하므로 안전인증 표시의 사용을 인증합니다.

품

목

ILLUMINTER

형식 · 모델 / 용량 · 등급 / 인증번호

형식·모델	용량 · 등급	인증번호
A250 Series	110 ~ 240V Ex d IIC T6 IP65	12-GA2BO-0767

인 증 기 준

방호장치 안전인증 고시(고용노동부고시 제2021-22호)

인 증 조 건

1. Tamb : -20 ℃ ~ +60 ℃
2. 용기에 0.58MPa 압력시험 후 출고할 것

2022 년 06 월 29 일

한국가스안전공사 사장

