



제21-0009-001호

안 전 인 증 서

(주)와이즈

경기도 용인시 기흥구 덕영대로2022

위 사업장에서 제조하는 아래의 품목이 「산업안전보건법」 제84조 및 같은 법 시행규칙 제110조제1항에 따른 안전인증 심사 결과 안전·보건기준에 적합하므로 안전인증 표시의 사용을 인증합니다.

품 목

Stator Winding R.T.D

형식 · 모델 / 용량 · 등급 / 인증번호

형식·모델	용량 · 등급	인증번호
R820 Series	Ui=30V, Ii=30 mA, Pi= 150mW	21-GA2BO-0009X
	Ex ia IIC T6...T3	

인 증 기 준

방호장치 안전인증 고시(고용노동부고시 제2021-22호)

인 증 조 건

-40℃<Ta<+80℃(T6); -40℃<Ta<+95℃(T5); -40℃<Ta<+130℃(T4);

-40℃<Ta<+180℃(T3), 뒷면참조

2022 년 06 월 29 일

한국가스안전공사 사장

