



제2022-069137-01-1호

안전인증서

(주)와이즈

경기도 용인시 기흥구 덕영대로 2022

위 사업장에서 제조하는 아래의 품목이 「산업안전보건법」 제84조 및 같은 법 시행규칙 제110조제1항에 따른 안전인증 심사 결과 안전·보건기준에 적합하므로 안전인증표시의 사용을 인증합니다.

품 목

UHP Pressure Transmitter

형식·모델(용량·등급) / 인증번호

PT850(Ex db IIC T6 Gb) / 18-KA2BO-0615X

인증기준

고용노동부고시 제2021-22호

인증조건

1. 제조공장

·본 인증서는 아래의 제조공장에서 생산하는 제품에 한함.

-제조공장명: (주)와이즈 / 소재지: 경기도 용인시 기흥구 덕영대로 2022

2. 제품개요

·제품용도: 당 제품은 스테인레스강으로 제조된 내압방폭구조 압력트랜스미터임.

·제품정격: (12 ~ 24) Vdc, (4 ~ 20) mA

·사용주위온도: $-20\text{ }^{\circ}\text{C} \leq T_a \leq +70\text{ }^{\circ}\text{C}$

·공정온도: 사용주위온도와 동일함.

3. 인증범위: 본 인증서는 위의 형식번호에 한하여 유효함.

4. 안전한 사용을 위한 조건

·화염접합면의 치수는 제조자에게 문의할 것.

5. 인증(변경)사항

·1차 변경(2021.02.23): 제2018-020573-03-1호에서 내부자재 및 명판양식 변경되어 재발행함.

·2차 변경(2021.10.13): 제2021-005459-01-1호에서 내부 사양 변경되어 재발행함.

·3차 변경(2022.02.16): 제2021-045310-01-1호에서 내부 사양 및 사업자명 변경되어 재발행함.

·4차 변경(2022.06.15): 제2021-086562-01-1호에서 내부 사양 변경되어 재발행함.

·5차 변경(2023.01.19): 제2022-029555-01-1호에서 케이블 사양 변경되어 재발행함.

6. 그 밖의 사항

·사용자 매뉴얼 참조

·안전인증품의 품질관리, 확인심사 수검, 변경사항 신고 등 인증 받은 자의 의무 준수

2018 년 10 월 04 일

한국산업기술시험원

