

제 2014-BO-0272-3 호



안 전 인 증 서

(주)와이즈

경기도 용인시 기흥구 덕영대로 2022 (상갈동)

위 사업장에서 제조하는 아래의 품목이 산업안전보건법 제84조(안전인증) 및 시행규칙 제110조(안전인증 심사의 종류 및 방법) 제4항(인증서 교부)에 따른 안전인증 심사 결과 안전·보건 기준에 적합하므로 안전인증표시의 사용을 인증합니다.

품 목

방폭구조 전기기계·기구(INDUCTIVE CONTACTS TYPE PRESSURE GAUGE)

형식·모델/용량·등급/인증번호

형식·모델

인 증 번 호

P5**/P69*/T5**

14-AV2BO-0272X

용량·등급

Ex ia IIC T6

정 격 Dial Size $\phi 100$: $U_i=16$ V, $I_i=25$ mA, $P_i=34$ mW, $C_i=30$ nF, $L_i=100$ μ H
Dial Size $\phi 160$: $U_i=16$ V, $I_i=25$ mA, $P_i=34$ mW, $C_i=50$ nF, $L_i=250$ μ H
 $T_{amb} = -20^{\circ}\text{C} \sim +56^{\circ}\text{C}$, (*:방폭성능에 무관함)

인 증 기 준

방호장치 안전인증 고시(고용노동부고시 제2016-54호)

인 증 조 건

정전기발생 주의하고 젖은 형값을 사용하여 닦을 것

2014.05.27. 최초발급

2017.07.03. 동일형식

2022.06.09. 제조자명 변경((주)와이즈산전 → (주)와이즈)

2023.06.23. 인증변경(최대입력전압 10V → 16V 변경)

2023년 06월 23일

한국 산업 안전 보건 공 단 이 사 장

