

제 2020-BO-0595-2 호



안 전 인 증 서

(주)와이즈

경기도 용인시 기흥구 덕영대로 2022 (상갈동)

위 사업장에서 제조하는 아래의 품목이 산업안전보건법 제84조(안전인증) 및 시행규칙 제110조(안전인증 심사의 종류 및 방법) 제4항(인증서 교부)에 따른 안전인증심사 결과 안전·보건 기준에 적합하므로 안전인증표시의 사용을 인증합니다.

품

목

방폭구조 전기기계·기구(Pressure Transmitter)

형식·모델/용량·등급/인증번호

형식·모델

인 증 번 호

SMT200X

20-AV2BO-0595X

용량·등급

Ex ia IIC T4/T5/T6 IP67

정 격

T6: Ta≤+40℃, T5: Ta≤+50℃, T4: Ta≤+80℃, X: 1(차압), 2(게이지압), 3(절대압)
최소주위온도: O-ring, NBR(-20℃), Silicone(-40℃)
Ui= 28 V, Ii= 93 mA, Pi= 0.65 W, Ci= 9 nF, Li= 0 H, Output : (4~20) mA

인 증 기 준

방호장치 안전인증 고시(고용노동부고시 제2020-33호)

인 증 조 건

1. (주)와이즈, 경기도 용인시 기흥구 덕영대로 2022 (상갈동)에서 생산된 제품에 한함.
2. 충격에 의한 스파크가 발생하지 않도록 주의 할 것

2020.10.15. 최초발급

2021.02.04. 동일형식(주위온도변경)

2022.06.09. 제조자명 및 소재지 변경((주)와이즈안전부천공장 → (주)와이즈) 2022년 06월 09일

한국 산업 안전 보건 공 단 이 사 장

