



제2022-032206-01-3호

안전인증서

(주)와이즈 부천공장

경기도 부천시 조마루로 385번길 122, 12층 1201 ~ 1214호 (춘의동, 삼보테크노타워)

위 사업장에서 제조하는 아래의 품목이 「산업안전보건법」 제84조 및 같은 법 시행규칙 제110조제1항에 따른 안전인증 심사 결과 안전·보건기준에 적합하므로 안전인증표시의 사용을 인증합니다.

품 목

Explosion proof pressure switch

형식·모델(용량·등급) / 인증번호

P954(Ex tb IIIC T85 °C Db) / 21-KA2BO-0198X

인 증 기 준

고용노동부고시 제2020-33호

인 증 조 건

1. 제조공장

·본 인증서는 '경기도 부천시 조마루로 385번길 122, 12층 1201 ~ 1214호 (춘의동, 삼보테크노타워)'에서 생산하는 제품에 한함.

2. 제품개요

- 제품용도: 당 제품은 21종지역에서 사용가능한 분진방폭형 압력스위치임.
- 제품정격: (125/250) Vac, 125 Vdc
- 사용주위온도: $-40\text{ }^{\circ}\text{C} \leq T_a \leq +65\text{ }^{\circ}\text{C}$ (Silicon O-ring), $-25\text{ }^{\circ}\text{C} \leq T_a \leq +65\text{ }^{\circ}\text{C}$ (Viton O-ring)

3. 인증범위: 본 인증서는 위의 형식번호에 한하여 유효함.

4. 안전한 사용을 위한 조건

- 높은 정전기가 발생하는 공정이 없는 환경에서 사용 할 것.
- 관련 IECEx인증서(IECEx EPS 21.0006X Issue No.0) SPECIFIC CONDITIONS OF USE 참조.

5. 인증(변경)사항

- 1차 변경(2022.07.26): 기존 제2021-011647-01-1호에서 제조자명 및 제조공장이 변경되어 재발행함.

6. 그 밖의 사항

- 사용자 매뉴얼 참조
- 안전인증품의 품질관리, 확인심사 수검, 변경사항 신고 등 인증 받은 자의 의무 준수
- 본 안전인증서는 반드시 관련 IECEx 인증서(IECEx EPS 21.0006X Issue No.0)와 함께 사용

2021 년 03 월 22 일

한국산업기술시험원장

