

제2022-032205-01-5호(1/2)



안전인증서

(주)와이즈

경기도 용인시 기흥구 덕영대로 2022

위 사업장에서 제조하는 아래의 품목이 「산업안전보건법」 제84조 및 같은 법 시행규칙 제110조제1항에 따른 안전인증 심사 결과 안전·보건기준에 적합하므로 안전인증표시의 사용을 인증합니다.

품 목
Leak Detector Panel

형식·모델(용량·등급) / 인증번호
GLD3300(Ex db [ia Ga] IIB+H₂ T6 Gb) / 21-KA2BO-0608X

인 증 기 준
고용노동부고시 제2021-22호

인 증 조 건

1. 제조공장: 본 인증서는 경기도 용인시 기흥구 덕영대로 2022'에서 생산하는 제품에 한함.

2. 제품개요

- 제품용도: 당 제품은 알루미늄 합금으로 제조된 내압방폭구조 외함임.
- 제품정격: (100 ~ 240) Vac, (50/60) Hz, 24 Vdc
- 사용주위온도: $-20\text{ }^{\circ}\text{C} \leq T_a \leq +40\text{ }^{\circ}\text{C}$
- IEC 60529에 따른 보호등급 IP66 을 만족함.
- 외함 내부에 별첨1과 같은 본질안전배리어가 설치되어 있음.

3. 인증범위: 본 인증서는 위의 형식번호에 한하여 유효함.

4. 안전한 사용을 위한 조건

- 회염접합면의 치수는 제조자에게 문의할 것.
- 커버를 고정하는 나사의 등급은 A2-70 이상일 것.

5. 인증(변경)사항

- 1차 변경(2022.07.26): 제2021-031290-02-1호에서 제조자명 및 제조공장이 변경되어 재발행함.

6. 그 밖의 사항

- 사용자 매뉴얼 참조
- 일상시험 대상 제품: 900 kPa에서 강도시험을 실시하여야 함.
- 안전인증품의 품질관리, 확인심사 수검, 변경사항 신고 등 인증 받은 자의 의무 준수

2021 년 08 월 17 일

한국산업기술시험원장

