



제2022-032203-01-14호

안전인증서

(주)와이즈

경기도 용인시 기흥구 덕영대로 2022

위 사업장에서 제조하는 아래의 품목이 「산업안전보건법」 제84조 및 같은 법 시행규칙 제110조제1항에 따른 안전인증 심사 결과 안전·보건기준에 적합하므로 안전인증표시의 사용을 인증합니다.

품 목

Explosion proof type space heater with heatsink

형식·모델(용량·등급) / 인증번호

H210(Ex db IIC T4 Gb) / 21-KA2BO-0911

인 증 기 준

고용노동부고시 제2021-22호

인 증 조 건

1. **제조공장:** 본 인증서는 경기도 용인시 기흥구 덕영대로 2022'에서 생산하는 제품에 한함.

2. 제품개요

- 제품용도: 당 제품은 1종 지역에서 사용가능한 내압방폭형 스페이스 히터임.
- 제품정격: (110 ~ 250) Vac, 5 A
- 사용주위온도: $-60\text{ }^{\circ}\text{C} \leq T_a \leq +115\text{ }^{\circ}\text{C}$
- IEC60529에 따른 보호등급 IP66 을 만족함.
- 당 제품은 케이블 글랜드와 케이블을 포함하여 인증을 득한 제품임.

3. **인증범위:** 본 인증서는 위의 형식번호에 한하여 유효함.

4. **안전한 사용을 위한 조건:** 없음.

5. 인증(변경)사항

- 1차 변경(2022.07.26): 기존 제2021-066992-01-1호에서 제조자명이 변경되어 재발행함.

6. 그 밖의 사항

- 사용자 매뉴얼 참조
- 안전인증품의 품질관리, 확인심사 수검, 변경사항 신고 등 인증 받은 자의 의무 준수
- 본 안전인증서는 반드시 관련 IECEx 인증서(IECEx EPS 21.0066 Issue No.0)와 함께 사용

2021 년 11 월 22 일

한국산업기술시험원장

