

제23-0437호



안전 인증서

(주)와이즈

경기도 용인시 기흥구 덕영대로2022

위 사업장에서 제조하는 아래의 품목이 「산업안전보건법」 제84조 및 같은 법 시행규칙 제110조제1항에 따른 안전인증 심사 결과 안전·보건기준에 적합하므로 안전인증표시의 사용을 인증합니다.

품 목

무선 누액 누설 감지기(Wireless Leak Detector)

형식·모델 / 용량·등급 / 인증번호

형식·모델	용량·등급	인증번호
GLD1000(Direct Type)	DC 24 V, 10 mA, DC 3.6 V(Battery), 30 mA Ex db eb IIC T6 Gb IP65	23-GA2BO-0437X

인 증 기 준

방호장치 안전인증 고시(고용노동부고시 제2021-22호)

인 증 조 건

Tamb : -20 °C ~ +65 °C, 뒷면 인증조건 참조

2023년 09월 12일

한국가스안전공사 사장

