



제2024-016139-01-1 호

안전인증서

(주) 와이즈 부천공장

경기도 부천시 조마루로385번길 122, 12층 1201호~1014호(춘의동, 삼보테크노타워)

위 사업장에서 제조하는 아래의 품목이 「산업안전보건법」 제84조 및 같은 법 시행규칙 제110조제1항에 따른 안전인증 심사 결과 안전·보건기준에 적합하므로 안전인증표시의 사용을 인증합니다.

품 목

Flameproof Switch

형식·모델(용량·등급) / 인증번호

P953, P970(Ex db IIC T6 Gb) / 24-KA2BO-0279X

인 증 기 준

고용노동부고시 제2021-22호

인 증 조 건

1. 제조공장

·본 인증서는 '경기도 부천시 조마루로385번길 122, 12층 1201호~1014호(춘의동, 삼보테크노타워)'에서 생산하는 제품에 한함.

2. 제품개요

·제품개요: 당 기기는 알루미늄 다이캐스팅 내압방폭외함으로 구성된 압력스위치(P953) 및 차압스위치(P970)임.

·제품정격: (125 / 250 Vac, 15 A), (125 Vdc, 0.4 A), (250 Vdc, 0.2 A)

·사용주위온도: $-40^{\circ}\text{C} \leq T_a \leq +65^{\circ}\text{C}$

3. 인증범위: 본 인증서는 위의 형식번호에 한하여 유효함.

4. 안전한 사용을 위한 조건

·화염접합면은 임의로 수리하지 말 것.

·통전 중 혹은 폭발성 분위기에서 개방금지

5. 인증(변경)사항: 없음.

6. 그 밖의 사항

·사용자 설명서 참조.

·일상시험 대상 제품: 1248 kPa에서 강도시험을 실시해야함.

·안전인증품의 품질관리, 확인심사 수검, 변경사항 신고 등 인증 받은 자의 의무 준수

·본 안전인증서는 반드시 관련 IECEx 인증서(IECEx LCIE 15.0052 Issue No.1)와 함께 사용할 것.

2024 년 04 월 05 일

한국산업기술시험원

