



제2024-049492-01-1호

안전인증서

(주)와이즈

경기도 용인시 기흥구 덕영대로 2022 (상갈동)

위 사업장에서 제조하는 아래의 품목이 산업안전보건법 제84조 및 같은 법 시행규칙 제110조제1항에 따른 안전인증 심사 결과 안전·보건기준에 적합하므로 안전인증표시의 사용을 인증합니다.

품 목

Space Heater with Switch

형식·모델(용량·등급) / 인증번호

H300C3*** (Ex db IIC T3 Gb) / 24-KA2BO-0727X

인증기준

고용노동부고시 제2021-22호

인증조건

1. 제조공장

·본 인증서는 '경기도 용인시 기흥구 덕영대로 2022 (상갈동)'에서 생산하는 제품에 한함.

2. 제품개요

- 제품개요: 당 기기는 내압방폭구조의 히터임.
- 제품정격: (100 - 250) Vac, 5 A 이하, 350 W 이하
- 사용주위온도: $-60^{\circ}\text{C} \leq T_a \leq +140^{\circ}\text{C}$

3. 인증범위: 본 인증서는 아래의 형식에 한하여 유효함.

·H300C3(a)(b)(c)

(a)	Wattage 020 ~ 350 = (20 - 350) W
(b)	Voltage 100 ~ 250 = (100 - 250) V
(c)	Tube Length 1 = (200 - 600) mm, 2 = (601 - 1000) mm, 3 = (1001 - 1400) mm 4 = (1401 - 1800) mm, 5 = (1801 - 2200) mm, 6 = (2201 - 2600) mm 7 = (2601 - 3000) mm

4. 안전한 사용을 위한 조건

·화염접합면의 치수는 제조자에게 문의할 것.

5. 인증(변경)사항: 없음

6. 그 밖의 사항

- 일상시험 대상 제품: 당 기기는 1.62 MPa에서 강도시험을 실시하여야 함.
- 안전인증품의 품질관리, 확인심사 수검, 변경사항 신고 등 인증 받은 자의 의무 준수
- 본 안전인증서는 반드시 관련 IECEx 인증서(IECEx EPS 23.0051 issue No.0)와 함께 사용

2024 년 09 월 09 일

한국산업기술시험원장

