

시험 성적서 (TEST REPORT)



한국산업기술시험원
Korea Testing Laboratory

성적서 번호 : 20-022166-01-1

Report No.

페이지 (1) / (총 4)

Page of Pages



1. 의뢰자 (Client)

기관명 (Name) : ㈜와이즈산전

주소 (Address) : 경기도 용인시 기흥구 덕영대로 2022 (상갈동)

의뢰일자 (Date of Receipt) : 2020. 04. 08.

2. 시험성적서의 용도 (Use of Report) : 방폭인증용

3. 시험대상품목/물질/시료명 (Test Sample)

제품명 (Description) : Head mounting type Temperature Transmitter (RTD Only)

제조회사 (Manufacturer) : ㈜와이즈산전

모델명 (Model Name) : R912 (with T990, Single Conduit)

제조번호 (Serial Number) : -

기타 (Remark) : -

4. 시험기간 (Date of Test) : 2020년 04월 21일 ~ 2020년 04월 22일

5. 시험장소 (Location of Test) :

☒ KTL 고정시험실 (주소 : 서울특별시 구로구 디지털로26길 87 (구로동))

☐ 현장시험

6. 시험규격/방법 (Test Standard/Method) : IEC 60529:1989 + AMD1:1999+AMD2:2013 CSV/COR2:2015

7. 시험결과 (Test Results) : 적합 (IP65)

비고 (Note) :

- 이 성적서는 의뢰자가 제출한 시료에 한하며, 법적 및 기타 분쟁의 근거 등으로의 사용을 금합니다.
- 이 성적서는 원본만 유효하며, 임의로 재가공된 사본 및 전자인쇄본 등은 유효하지 않습니다.
('원본' 이란 KTL에서 정해진 절차에 따라 보안성을 포함시켜 제공하는 모든 성적서를 의미합니다.)
- 아래의 2D바코드를 스캔하여 성적서의 원본내용 확인이 가능하며, KTL 보관 원본과의 동일성은 고객전용홈페이지(customer.ktl.re.kr)의 "성적서 원본확인" 창에서 비교가능 합니다.
- '※' 표시된 결과는 당 KOLAS 공인기관의 인정범위 밖의 것임을 밝힙니다.

확 인 Affirmation	작성자 (Tested by)	기술책임자 (Technical Manager)
	성명 (Name) : 채희동 (Signature)	성명 (Name) : 민영승 (Signature)

위 성적서는 국제시험기관인정협력체 상호인정협정에 서명한 한국인정기구로부터 공인받은 분야에 대한 시험결과입니다.
(The above test report is the accredited test results by Korea Laboratory Accreditation Scheme, which signed the ILAC-MRA.)

2020. 04. 27.

한국인정기구 인정
Accredited by KOLAS, Republic of KOREA

한국산업기술시험원장



서울특별시 구로구 디지털로26길 87 (구로동) (87, Digital-ro 26-gil, Guro-gu, Seoul, KOREA) Tel.02-860-1537 Fax. 02-860-1549

FP104-01-00



※ 위 마크는 추후 전자확인증 대조 프로그램에서 원본대조시 사용되는 2D코드입니다.