



제12-0430호

안 전 인 증 서

(주)와이즈산전

경기 용인시 기흥구 덕영대로2022

위 사업장에서 제조하는 아래의 품목이 「산업안전보건법」 제34조 및 같은 법 시행규칙 제58조의4제4항에 따른 안전인증 심사 결과 안전·보건 기준에 적합하므로 안전인증표시의 사용을 인증합니다.

품 목

Temperature Sensor

형식 · 모델 / 용량 · 등급 / 인증번호

형식 · 모델	용량 · 등급	인증번호
RC Series	DC 50V 이하, 2mA 이하 Ex d IIC T6 (IP67)	12-GA2BO-0430

인 증 기 준

방호장치 의무안전인증 고시(고용노동부고시 제2010-36호)

인 증 조 건

1. Tamb = -20℃ ~ +60℃
2. 용기에 1.1MPa 이상의 압력시험 후 출고할 것

2012 년 08 월 01 일

한국가스안전공사 사장

