제23-0437-001호

안 전 인 증 서

㈜와이즈

경기도 용인시 기흥구 덕영대로2022

위 사업장에서 제조하는 아래의 품목이 「산업안전보건법」 제84조 및 같은 법 시행규칙 제110조제1항에 따른 안전인증 심사 결과 안전·보건기준에 적합하므로 안전인증 표시의 사용을 인증합니다.

품 목

누액 누설 감지기(Leak Detector)

형식 · 모델 / 용량 · 등급 / 인증번호

형식·모델	용량 · 등급	인증번호
GLD1000***	DC 24 V, 10 mA, DC 3.6 V(Battery), 30 mA	23-GA2BO-0437X
	Ex db eb IIC T6 Gb	

인 증 기 준

방호장치 안전인증 고시(고용노동부고시 제2021-22호)

인 증 조 건

Tamb : -20 ℃ ~ +65 ℃, 뒷면 인증조건 참조 (변경사항 확인)

2023 년 9 월 12 일

한국가스안전공사 사장

한국가스안전공사 사장의인